

Leistungsbeschreibung Wartungsvereinbarung Solar

SOLARWARTUNG (nur in Verbindung mit einer Heizungswartung)

Leistung: Inspektion ohne Glasreinigung

Die jährliche Inspektion umfasst:

Die Dichtheitsprüfung der kompletten Solaranlage, Überprüfung der Wärmedämmung auf Beschädigung (z.B. Vogelfraß), Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen auf Funktion, Frostschutztemperatur des Wärmeträgermediums prüfen, Überprüfung der Regelanlage, Prüfung der Umwälzpumpe, Durchflussmengen prüfen, Solarausdehnungsgefäß prüfen und ggf. mit Stickstoff nachfüllen, Wärmeträgermedium auffüllen. Reparaturen und Material werden gesondert berechnet. Diese Arbeiten werden in Verbindung mit der Wartung der Feuerungsanlage ausgeführt.

Leistung: Glasreinigung (ist nur erforderlich, wenn sich neben oder über den Kollektoren Bäume befinden)

Die jährliche Glasreinigung umfasst:

Glasflächen der Solarkollektoren auf Verschmutzung überprüfen und ggf. reinigen, die angegebenen Preise gelten nur bei daneben o. darüberliegenden Dachfenstern, oder einem zugänglichen Flachdach. Jeweils nach Durchführung der Inspektion wird Ihnen ein Inspektionsbericht ausgehändigt und die Wartungspauschale in Rechnung gestellt.